

Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в резервуаре чистой воды (РЧВ) на водоочистных сооружениях (ВОС) за август 2024 г.

Место отбора проб: РЧВ на ВОС г. Лесозаводск, ул. Староуссурская, 64.

№ п/п	Наименование показателей	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	РЧВ
1	Т, °С	Не норм.	28,1±0,1
2	Запах при 20 ⁰ С	2	1
3	Запах при 60 ⁰ С	2	2
4	Привкус	2	1
5	Цветность, град,	20	18,97±3,79
6	Мутность, ЕМФ	2,6	3,07±0,61
7	Остаточный активный хлор, мг/л	0,3-0,5	0,40±0,12
8	Остаточный алюминий, мг/л	0,5	0,20±0,04
9	рН, ед. рН	6,0-9,0	6,7±0,2
10	Окисляемость, мгО/л	5,0	5,51±0,55
11	Жесткость общ., мг, экв/л	7,0	0,49± 0,07
12	Сухой остаток, мг/л	1000	84±7,56
13	Аммоний, мг/л	2,0	0,22±0,04
14	Нитриты, мг/л	3,0	0,010±0,005
15	Нитраты, мг/л	45,0	0,21±0,04
16	Хлориды, мг/л	350	7,73±1,78
17	Сульфаты, мг/л	500	5,63±1,13
18	Железо общ., мг/л	0,3	0,28±0,07
19	ОМЧ, КОЕ/1 см ³	50	10,2
20	ОКБ, КОЕ/100 см ³	отсутствие	отсут
21	E. coli, КОЕ/100 см ³	отсутствие	отсут
22	Enterococcus faecalis, КОЕ/100 см ³	отсутствие	отсут