

**Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в резервуаре чистой воды (РЧВ) на водоочистных сооружениях (ВОС) за ноябрь 2023 г.**

**Место отбора проб: РЧВ на ВОС г. Лесозаводск, ул. Староуссурская, 64.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>Норматив по СанПиН 1.2.3685-21</b>	<b>РЧВ</b>
1	Т, °С	Не норм.	4,3±0,1
2	Запах при 20°С	2	0
3	Запах при 60°С	2	0
4	Привкус	2	0
5	Цветность, град,	20	9,59±2,88
6	Мутность, ЕМФ	2,6	2,03±0,41
7	Остаточный активный хлор, мг/л	0,3-0,5	0,41±0,10
8	Остаточный алюминий, мг/л	0,5	0,07±0,03
9	рН, ед. рН	6,0-9,0	7,4±0,2
10	Окисляемость, мгО/л	5,0	2,51±0,25
11	Жесткость общ., мг, экв/л	7,0	0,64± 0,10
12	Сухой остаток, мг/л	1000	95±9,0
13	Аммоний, мг/л	2,0	0,28± 0,06
14	Нитриты, мг/л	3,0	0,007± 0,004
15	Нитраты, мг/л	45,0	0,13± 0,03
16	Хлориды, мг/л	350	<5,0
17	Сульфаты, мг/л	500	11,25± 2,25
18	Железо общ., мг/л	0,3	0,28± 0,07
19	ОМЧ, КОЕ/1 см <sup>3</sup>	50	2
20	ОКБ, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	отсут
21	E. coli, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	отсут
22	Enterococcus faecalis, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	отсут