

Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в резервуаре чистой воды (РЧВ) на водоочистных сооружениях (ВОС) за февраль 2024 г.

Место отбора проб: РЧВ на ВОС г. Лесозаводск, ул. Староуссурская, 64.

№ п/п	Наименование показателей	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	РЧВ
1	Т, °С	Не норм.	2,9±0,1
2	Запах при 20°С	2	0
3	Запах при 60°С	2	0
4	Привкус	2	0
5	Цветность, град,	20	12,82±2,56
6	Мутность, ЕМФ	2,6	1,23±0,25
7	Остаточный активный хлор, мг/л	0,3-0,5	0,41±0,10
8	Остаточный алюминий, мг/л	0,5	<0,04
9	рН, ед. рН	6,0-9,0	6,5±0,2
10	Окисляемость, МГО/л	5,0	1,49±0,28
11	Жесткость общ., мг, экв/л	7,0	0,69± 0,10
12	Сухой остаток, мг/л	1000	85±8
13	Аммоний, мг/л	2,0	1,68± 0,34
14	Нитриты, мг/л	3,0	0,022± 0,011
15	Нитраты, мг/л	45,0	0,13± 0,03
16	Хлориды, мг/л	350	<5,0
17	Сульфаты, мг/л	500	7,50± 1,50
18	Железо общ., мг/л	0,3	0,28± 0,07
19	ОМЧ, КОЕ/1 см ³	50	2
20	ОКБ, КОЕ/100 см ³	отсутствие	отсут
21	E. coli, КОЕ/100 см ³	отсутствие	отсут
22	Enterococcus faecalis, КОЕ/100 см ³	отсутствие	отсут