

**Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в резервуаре чистой воды (РЧВ) на водоочистных сооружениях (ВОС) за январь 2022 г.**

Место отбора проб: РЧВ на ВОС г. Лесозаводск, ул. Староуссурская, 64.

№ п/п	Наименование показателей	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	РЧВ
1	Т, °С	Не норм.	4.0±0.1
2	Запах при 20 <sup>0</sup> С	2	0
3	Запах при 60 <sup>0</sup> С	2	0
4	Привкус	2	0
5	Цветность, град.	20	10.02±2.00
6	Мутность, ЕМФ	2.6	1.24±0.25
7	Остаточный активный хлор, мг/л	0,3-0,5	0.41±0.10
8	Остаточный алюминий, мг/л	0,5	<0.04
9	рН, ед. рН	6,0-9,0	6.4±0.2
10	Окисляемость, мгО/л	5,0	1.80±0.36
11	Жесткость общ., мг. экв/л	7,0	0.64± 0.10
12	Сухой остаток, мг/л	1000	80±7
13	Аммоний, мг/л	2,0	<1.0
14	Нитриты, мг/л	3,0	0.008± 0.004
15	Нитраты, мг/л	45,0	0.50± 0.10±
16	Хлориды, мг/л	350	<5.0
17	Сульфаты, мг/л	500	6.25± 1.25
18	Железо общ., мг/л	0.3	0.27± 0.06
19	ОМЧ, КОЕ/1 см <sup>3</sup>	50	1
20	ОКБ, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	отсут
21	E. coli, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	отсут
22	Enterococcus faecalis, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	отсут