

**Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в резервуаре чистой воды (РЧВ) на водоочистных сооружениях (ВОС) за июнь 2022 г.**

Место отбора проб: РЧВ на ВОС г. Лесозаводск, ул. Староуссурская, 64.

№ п/п	Наименование показателей	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	РЧВ
1	Т, °С	Не норм,	19,4±0,1
2	Запах при 20 <sup>0</sup> С	2	0
3	Запах при 60 <sup>0</sup> С	2	0
4	Привкус	2	0
5	Цветность, град,	20	4,46±1,34
6	Мутность, ЕМФ	2,6	1,49±0.29
7	Остаточный активный хлор, мг/л	0,3-0,5	0,42±0,11
8	Остаточный алюминий, мг/л	0,5	0,05<0,02
9	рН, ед, рН	6,0-9,0	6,2±0,2
10	Окисляемость, мгО/л	5,0	1,83±0,18
11	Жесткость общ., мг, экв/л	7,0	0,45± 0,07
12	Сухой остаток, мг/л	1000	85±8
13	Аммоний, мг/л	2,0	<0,10
14	Нитриты, мг/л	3,0	0,02± 0,01
15	Нитраты, мг/л	45,0	<0,10
16	Хлориды, мг/л	350	9,79± 2,25
17	Сульфаты, мг/л	500	6,25± 1,25
18	Железо общ., мг/л	0,3	0,14± 0,03
19	ОМЧ, КОЕ/1 см <sup>3</sup>	50	1
20	ОКБ, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	отсут
21	E, coli, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	отсут
22	Enterococcus faecalis, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	отсут