

**Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в резервуаре чистой воды (РЧВ) на водоочистных сооружениях (ВОС) за декабрь 2022 г.**

**Место отбора проб: РЧВ на ВОС г. Лесозаводск, ул. Староуссурская, 64.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>Норматив по СанПиН 1.2.3685-21</b>	<b>РЧВ</b>
1	Т, °С	Не норм,	3,7±0,1
2	Запах при 20 <sup>0</sup> С	2	0
3	Запах при 60 <sup>0</sup> С	2	0
4	Привкус	2	0
5	Цветность, град,	20	10,18±2,04
6	Мутность, ЕМФ	2,6	2,01±0,4
7	Остаточный активный хлор, мг/л	0,3-0,5	0,40±0,12
8	Остаточный алюминий, мг/л	0,5	0,06±0,03
9	рН, ед. рН	6,0-9,0	6,9±0,2
10	Окисляемость, мгО/л	5,0	2,36±0,24
11	Жесткость общ., мг, экв/л	7,0	0,75± 0,11
12	Сухой остаток, мг/л	1000	198±18
13	Аммоний, мг/л	2,0	0,23± 0,05
14	Нитриты, мг/л	3,0	0,01± 0,005
15	Нитраты, мг/л	45,0	0,13± 0,05
16	Хлориды, мг/л	350	<5,0
17	Сульфаты, мг/л	500	5,63± 1,13
18	Железо общ., мг/л	0,3	0,28± 0,07
19	ОМЧ, КОЕ/1 см <sup>3</sup>	50	1
20	ОКБ, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	отсут
21	E. coli, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	отсут
22	Enterococcus faecalis, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	отсут