

Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в резервуаре чистой воды (РЧВ) на водоочистных сооружениях (ВОС) за ноябрь 2024 г.

Место отбора проб: РЧВ на ВОС г. Лесозаводск, ул. Староуссурская, 64.

№ п/п	Наименование показателей	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	РЧВ
1	Т, °С	Не норм.	4,6±0,1
2	Запах при 20 ⁰ С	2	0
3	Запах при 60 ⁰ С	2	0
4	Привкус	2	0
5	Цветность, град,	20	8,01±2,40
6	Мутность, ЕМФ	2,6	2,28±0,46
7	Остаточный активный хлор, мг/л	0,3-0,5	0,41±0,10
8	Остаточный алюминий, мг/л	0,5	0,06±0,02
9	рН, ед. рН	6,0-9,0	7,0±0,2
10	Окисляемость, мгО/л	5,0	2,45±0,25
11	Жесткость общ., мг, экв/л	7,0	0,74± 0,11
12	Сухой остаток, мг/л	1000	85± 7,65
13	Аммоний, мг/л	2,0	< 0,10
14	Нитриты, мг/л	3,0	0,007± 0,004
15	Нитраты, мг/л	45,0	0,007± 0,004
16	Хлориды, мг/л	350	5,0± 1,0
17	Сульфаты, мг/л	500	8,43± 1,94
18	Железо общ., мг/л	0,3	0,14± 0,03
19	ОМЧ, КОЕ/1 см ³	50	2
20	ОКБ, КОЕ/100 см ³	отсутствие	отсут
21	E. coli, КОЕ/100 см ³	отсутствие	отсут
22	Enterococcus faecalis, КОЕ/100 см ³	отсутствие	отсут